



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 94

г. Емва

24.12.2024 г.

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе С.С. Ковтун  
при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы, находящегося по адресу: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Гущина, дом 16  
ИНН:1117004714  
ОГРН:1021101067514

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Нарушены требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления»:

- п.1.5 - не всеми работниками учреждения пройдено гигиеническое обучение и аттестация в установленном порядке (Сайбель О.В., Прокушев В.А., Резникова Е.А.);
- п. 2.4.3 - покрытия столешниц детских столов имеют дефекты и повреждения (2-я младшая группа здание д/с ул. Волгоградская, д.16А);
- п.2.4.6.2- используется кухонная посуда с отбитой эмалью (кастрюли, тазы);
- п. 2.4.8., п.3.1.6, а также т.6.2 СанПиН 1.2.3685-21- расстановка кроватей выполнена с нарушением гигиенических требований (кровати во всех спальнях помещения установлены вплотную изголовьями друг к другу, а также вплотную к приборам отопления, в соответствии с гигиеническим нормативом расстояние от наружных стен д.б. 60 см., от приборов отопления д.б. 20см.), трансформируемые (3-х ярусные) кровати, не имеют самостоятельный заход на них (Гущина, д.16, Волгоградская, д.16А);
- п.2.4.12 - нарушаются требования к хранению уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств (часть уборочного инвентаря хранится на полу в туалетном помещении (ведра, швабры), ветошь для уборки помещений - на приборах отопления (Гущина,16, Волгоградская16А), растворы дезинфицирующих средств хранятся на подоконниках в туалетных помещениях (Волгоградская,16А), что является доступным для детей;
- п.2.5.2.- выявлены дефекты напольного покрытия (на пищеблоке дет.сада по ул.Гущина,16 повреждение плитки на поверхности пола, краска стертая, покрытие пола лестниц на втором этаже имеет дефекты в виде сколов ( выбоин));
- п.2.5.3. - выявлены дефекты на поверхности стены, потолка в помещении спальни старшей группы (следы от протекания кровли) -ул. Волгоградская, д16А;
- 2.7.2.- оконные деревянные рамы в части помещений пребывания детей ветхие, со щелями, отпавшей краской, вследствие чего не обеспечена возможность их открытия для проветривания и проведения влажной уборки и дезинфекции;
- п.2.8.3.- остекление окон выполнено не из цельного стекла, выявлено наличие трещин на стеклах (спальня 2-я младшая группа по ул. Волгоградская, д.16 А), нарушена целостность оконного стекла в спальне средней группы (ул. Гущина, д.16);
- 2.11.2 - не проводится ежедневная влажная уборка помещения спортивного зала, спортивного оборудования (при осмотре на подоконниках, спортивной стенке выявлено скопление пыли,

межоконные рамы сильно загрязнены, мячи и другое спортивное оборудование грязное), приборы отопления в спортивном зале ограждены не съёмными деревянными решётками, что не обеспечивает проведение ежедневной влажной уборки мест скопления пыли (Волгоградская, д.16А);

п.2.11.3 - отсутствует промаркированный уборочный инвентарь для уборки в раздевалках, физкультурном и спортивном залах;

п.2.11.6 – приготовление дезинфицирующих растворов проводится не в соответствии с инструкциями по их применению;

п.3.1.3.- не проводится регулярное обеззараживание воздуха в помещениях постоянного пребывания детей: по журналам работы учета оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидные УФ рециркуляторы) обеззараживание воздуха в групповых проводится по 1-3 часа в день, что является неэффективным при проведении профилактических мероприятий, что также является нарушением п.2680,п.2683 СанПиН 3.3696-21 «Санитарно-эпидемические требования по профилактике инфекционных болезней»;

3.1.7 - унитазы в санитарных узлах дошкольного учреждения не обеспечены индивидуальными сидениями (ул. Гущина д. 16, ул. Волгоградская, д. 16 А).

Нарушены требования санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

п. 8.1.2.3. - калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде одного приема пищи (суп рыбный со сметаной, жаркое по домашнему с куриным мясом, компот из сухофруктов) относительно расчётной энергетической ценности с учётом поправки на потери, установленная лабораторным путём, составила 86,5%, что ниже расчетных данных на основе меню раскладки на 13,5%, при допустимом отклонении  $\pm 5\%$ , что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 01-11774 от 17.12.2024 г., экспертным заключением № 2575/2024/2024/216 от 24.12.2024 г. (вх. № 103/05-02 от 24.12.2024 г.);

п.8.1.2., приложение 6, приложение 8 - в питании детей используются «недопустимые» пищевые продукты (молоко сухое марки «Добрый удой» на основе растительных жиров), не ведется ведомость контроля за рационом питания (детский сад по ул. Волгоградская, д.16А);

8.1.10 - нарушаются требования к отбору суточных проб (на момент осмотра отсутствовали суточные пробы: голубцы ленивые, приготовленные на ужин 11.12.2024г., омлет, приготовленный на ужин 12.12.2024г.) - пищеблок ул. Волгоградская, д.16А.

Нарушены требования пунктов 8 и 9 части 3 статьи 10 главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011):

- в исследованных образцах смывов № 1265/12 (спец. одежда повара Бубновой И. Ф.), № 1258/5 (тарелки I блюдо первая младшая группа), отобранных 11.12.2024 г. в МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы, обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 05/1-1656-1675-П от 16.12.2024 г., экспертным заключением ФБУЗ «ЦГиЭ в РК» № 2575/2024/2024/216 от 24.12.2024 г. (вх. № 103/05-02 от 24.12.2024 г.).

Уровень средней искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренный 11.12.2024 в период с 11:30 до 14:00 в МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Гущина, д. 16, в музыкальном зале (точки по эскизу №№41-80) составил 161 лк при нормативном показателе не менее 200 лк, что **не соответствует** нормативным показателям п. 2.8.5. Главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.11 таблицы 5.54 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Уровень средней искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренный 11.12.2024 в период с 11:30 до 14:00 в МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Гущина, д. 16, в группе № 8 (точки по эскизу №№81-120) составил 160 лк при нормативном показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** нормативным показателям п. 2.8.5. Главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 таблицы 5.54 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Уровень средней искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренный 11.12.2024 в период с 14:10 до 15:10 в МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Волгоградская, д. 16А, в музыкальном зале (точки по эскизу №№1-40) составил 166 лк при нормативном показателе не менее 200 лк, что **не соответствует** нормативным показателям п. 2.8.5. Главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.11 таблицы 5.54 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Уровень средней искусственной освещенности при системе общего освещения, измеренный 11.12.2024 в период с 14:10 до 15:10 в МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы по адресу: Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Волгоградская, д. 16А, в старшей группе (точки по эскизу №№41-80) составил 286 лк при нормативном показателе не менее 400 лк, что **не соответствует** нормативным показателям п. 2.8.5. Главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 таблицы 5.54 Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» что подтверждается протоколами измерений искусственной освещенности № 03/2-Г-294-1-О от 13.12.2024г., № 03/2-Г-294-2-О от 13.12.2024, экспертным заключением ФБУЗ «ЦГиЭ в РК» № 2575/2024/2024/216 от 24.12.2024 г. (вх. № 103 /05-02 от 24.12.2024 г.)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить прохождение гигиенического обучения работниками дошкольного учреждения (Сайбель О.В., Прокушев В.А., Резникова Е.А.);
2. Обеспечить замену мебели (столов), имеющих дефекты на поверхности;
3. Обеспечить замену кухонной посуды с отбитой эмалью;
4. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях помещений с соблюдением требований гигиенических нормативов;
5. Обеспечить хранение уборочного инвентаря, дезинфицирующих средств в местах недоступных для детей, выделить отдельный уборочный инвентарь для уборки спортивного и музыкального залов;
6. Обеспечить замену напольного покрытия (плитки) на пищеблоке, имеющей дефекты на поверхности, устранение дефектов покрытия лестничных площадок;
7. Обеспечить устранение дефектов на поверхности стены, потолка в помещении спальни старшей группы (ул. Волгоградская, д.16А);
8. Провести замену ветхих оконных конструкций, не обеспечивающих возможность их открытия для проведения влажной уборки и проветривания помещений;
9. Обеспечить замену стекол на окнах, имеющих трещины;
10. Обеспечить контроль за проведением ежедневной влажной уборки спортивного зала и спортивного оборудования (ул. Волгоградская, д.16А);
11. Обеспечить отбор суточных проб в полном объеме (от каждой партии приготовленной продукции);
12. Не допускать использования в питании детей молочной продукции и продуктов на основе растительного жира.
13. Обеспечить соблюдение технологии изготовления пищевой продукции с учётом норм калорийности и пищевой ценности.
14. Обеспечить работу приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях постоянного пребывания детей (групповых) в соответствии с руководством по эксплуатации;
15. Уровни искусственной освещенности в помещениях учреждения довести до нормируемых показателей (музыкальный зал, группа №8 - ул. Гущина, д.16, музыкальный зал, старшая группа - ул. Волгоградская, 16А);
16. Обеспечить надлежащий контроль за содержанием инвентаря, посуды в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, контроль за соблюдением личной гигиены работников пищеблока.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы,

находящееся по адресу: 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Гущина, дом 16  
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе (ОПМ в г. Емва) по адресу:  
Княжпогостский район, г. Емва, ул. Коммунистическая, д. 5, тел./факс 8(82139)23-5-74 заказным  
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «15»**  
**августа 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его  
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О  
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках  
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть  
обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного  
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении  
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от  
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или  
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные  
сроки, контролируемым лицом через единый портал государственных и муниципальных услуг может  
быть подано ходатайство о продлении срока его исполнения.

Заместитель начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Республике Коми в Усть-Вымском районе



С.С. Ковтун

Исп. Зеленкова И.Я. 8(82139)23-5-74


Копию настоящего предписания получил «24» 12 2024 г.



(должность)



(подпись)



(Ф.И.О.)

Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Управление образования администрации  
муниципального округа «Княжпогостский»  
№ \_\_\_\_\_  
от 27.12.2024